静岡県大井川広域水道企業団

令和2年度　基準項目検査結果(11月)

	項目名	基準値	単位	原水				浄水			
				最高	最低	平均	試験回数	最高	最低	平均	試験回数
E1	水温		℃	15.0	12.1	13.5	30	15.2	12.6	13.9	30
E2	残留塩素		mg/L					0.58	0.41	0.47	30
1	一般細菌	100以下	個/mL			22	1			0	1
2	大腸菌	検出されないこと				検出する	1			検出しない	1
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003以下	mg/L			0.0003未満	1			0.0003未満	1
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L			0.00005未満	1			0.00005未満	1
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
7	ﾋ素及びその化合物	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02以下	mg/L			0.002未満	1			0.002未満	1
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			0.004未満	1			0.004未満	1
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L			0.1	1			0.1	1
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8以下	mg/L			0.08未満	1			0.08未満	1
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.02未満	1			0.02未満	1
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			0.0002未満	1			0.0002未満	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05以下	mg/L			0.005未満	1			0.005未満	1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L			0.004未満	1			0.004未満	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02以下	mg/L			0.002未満	1			0.002未満	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01以下	mg/L			0.001未満	1			0.001未満	1
21	塩素酸	0.6以下	mg/L							0.06未満	1
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02以下	mg/L							0.002未満	1
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06以下	mg/L							0.002	1
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/L							0.002未満	1
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/L							0.002未満	1
26	臭素酸	0.01以下	mg/L							0.001未満	1
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1以下	mg/L							0.01未満	1
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03以下	mg/L							0.002未満	1
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03以下	mg/L							0.001未満	1
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09以下	mg/L							0.009未満	1
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08以下	mg/L							0.008未満	1
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.005未満	1			0.005未満	1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2以下	mg/L			0.28	1			0.04	1
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L			0.22	1			0.03未満	1
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L			0.005未満	1			0.005未満	1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200以下	mg/L			2.6	1			3.4	1
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05以下	mg/L			0.029	1			0.001未満	1
38	塩化物ｲｵﾝ	200以下	mg/L			1.0未満	1			3.1	1
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下	mg/L			47	1			46	1
40	蒸発残留物	500以下	mg/L			86	1			77	1
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2以下	mg/L			0.02未満	1			0.02未満	1
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001以下	mg/L			0.000001未満	1			0.000001未満	1
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001以下	mg/L			0.000001未満	1			0.000001未満	1
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02以下	mg/L			0.002未満	1			0.002未満	1
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005以下	mg/L			0.0005未満	1			0.0005未満	1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L			0.4	1			0.3未満	1
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.8	7.4	7.6	19	7.7	7.2	7.5	19
48	味	異常でない								異常なし	30
49	臭気	異常でない				沼沢臭	19			異常なし	30
50	色度	5以下	度	2	1	1.1	19			0.5未満	30
51	濁度	2以下	度	16	4.0	8.3	19			0.0	30

注１）原水は沈澱池着水井、浄水は浄水池出口を示す。

注２）E1:水温・E2:残留塩素・47:pH値・48:味・49:臭気・50:色度・51:濁度は毎日検査データ
それ以外の項目は、定期検査のデータ

注３）原水臭気は試験最多結果を示す。